



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО

гр. Банско 2770, пл. "Никола Вапцаров" № 1, тел. (0749) 8 86 11, факс (0749) 8 86 33

РАЗЯСНЕНИЕ № 1 ОТ 18.06.2015 г.



ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП, С ПРЕДМЕТ:

“Ремонт и рехабилитация на улица „Отец Паисий“ от км 0+000 до км 0+262 и изграждане на кабелен колектор по улица „Цар Иван Асен“ в гр.Банско, Община Банско”

На основание чл. 29, ал. 2 от Закон за обществените поръчки и във връзка с постъпило на 17.06.2015 г., запитване по документацията за участие в обществена поръчка – открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП, с предмет: **“Ремонт и рехабилитация на улица „Отец Паисий“ от км 0+000 до км 0+262 и изграждане на кабелен колектор по улица „Цар Иван Асен“ в гр.Банско, Община Банско”** даваме следните разяснения на поставените въпроси:

Въпрос 1: В техническата спецификация раздел **“II.Описание на обекта”**, т. **„2. Ремонт на тротоари”** е записано: **„Предвидена е нова настилка на тротоарите от бетонови вибропресовани плочи върху пясъчна основа”**, както и в раздел **„III. Предвидени за изпълнение строително-монтажни и строително – ремонтни работи”**, т. **„3. Ремонт на бордюри и тротоари”** е посочено, че: **„Съществуващата тротоарна настилка се разрушава и се изгражда нова от бетонови вибропресовани плочи с размери 30/30/4см. Тротоарните плочи се полагат върху добре уплътнена пясъчна основа с изключение на входове пред гаражите където се полагат върху армирана циментова замазка”**

От друга страна в КС е зададено:

13	Тротоар от бетонов унипаваж с дебелина 6см, цвят сив върху основа от пясък с дебелина 10см	м2	1516.00
14	Тротоар от бетонов унипаваж с дебелина 6см, цвят сив върху основа от циментов разтвор и армировънна мрежа с дебелина 10см	м2	162.58

Моля, да уточните дали тротоарната настилка ще се изпълнява с бетонови вибропресовани плочи с размери 30/30/4см или с бетонов унипаваж с дебелина 6см.

Отговор на въпрос 1: Текстът в Техническата спецификация да се чете по следния начин: В раздел II.Описание на обекта, т. 2. Ремонт на тротоари: **„Предвидена е нова**

настилка на тротоарите от **бетонен унипаваж с дебелина 6 см**; в раздел „III. Предвидени за изпълнение строително -монтажни и строително – ремонтни работи, т. 3. Ремонт на бордюри и тротоари: „Съществуващата тротоарна настилка се разрушава и се изгражда нова от **бетонен унипаваж с дебелина 6 см**“, така както това е указано в Количествената сметка.

Георги Икономов
Кмет на Община Банско

