



РАЗЯСНЕНИЕ № 1

33-19-1414-1/26.07  
2019

ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО  
СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.1, Т.12 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

“Изграждане на улица „Найден Геров” в участъка от ул. ”Солун” (ОТ 945) до ул. ”Цар Симеон”(ОТ 642), гр.Банско”

На основание чл. 180, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване на 24.07.2019 г. с вх. № 33-19-1414 по документацията за участие в горесцитираната обществена поръчка даваме следното разяснение на поставения въпрос:

**Въпрос № 1:** „В приложената към документацията за участие количествена сметка е посочено количество за несортиран трошен камък – 1122 м<sup>3</sup>. Във ведомостите от част „Пътна” е дадено количество несортиран трошен камък – 42 м<sup>3</sup> за направата на водостоци, не е уточнено за къде е предвидено останалото количество от несортиран трошен камък. Може ли да уточните за кои елементи от предстоящия за изграждане околоръстен път е предвидено полагането на несортиран трошен камък?”

**Отговор:** *Количеството от 1080 м3 несортиран трошен камък, колкото е разликата между количествената сметка и ведомостите, е предвидено да се положи в участъка от км 0+580 до км 0+880, в насипа за изграждане на пътното тяло.*

Ивайло Ръхов

Зам.-кмет на община Банско

(съгл. Заповед № 09-19-11/09.01.2019г.

За делегиране на правомощия)

*В този документ има заличена информация на основание чл.36а,ал.3 от ЗОП при спазване на чл.23 от ЗЗЛД*